

Große kreisangehörige Stadt



BAUPROJEKT ILMENAU  
Goethe-Planungs-GmbH  
und Universitätsstadt  
Eingegangen

# Stadt Ilmenau

01. JUNI 2021

Bürgermeisterin

		167
--	--	-----

Stadtverwaltung Ilmenau · Am Markt 7 · 98693 Ilmenau

E-Mail: vb@ilmenau.de

Bauprojekt Ilmenau Planungs GmbH  
Planungsbüro für Hochbau, Tiefbau,  
Landschaftsplanung  
Ludwig-Jahn-Straße 6b  
98693 Ilmenau

De-Mail: info@ilmenau.de-mail.de

Bearbeiter: Herr Ilg

Telefon: 03677 600-8140

Telefax: 03677 600-230

Ihr Zeichen:

Unser Zeichen: A000-mil

Ident-Nr.:

Datum: 21.05.2021

## Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 27 der Stadt Ilmenau „Naturcamp Lenkgrund Frauenwald“

Sehr geehrte Frau Schönfeld,

hiermit nehmen wir Bezug auf Ihre E-Mail vom 18.05.2021.

Auszug aus dem Vorentwurf:

„Die Trinkwasserversorgung erfolgt über einen zu errichtenden Brunnen auf dem Grundstück sowie durch Nutzung der Quelle (inkl. Bau einer Zisterne). Für die geplante Bebauung ist der Löschwasserbedarf nach DGWW W 405 Tabelle 1 bereitzustellen. Für das ausgewiesene Sondergebiet zur Nutzung als Naturcamp ist eine Löschwasserversorgung von mindestens 48 m<sup>3</sup>/h über einen Zeitraum von 2 Stunden sicherzustellen. Die Löschwasserbereitstellung erfolgt über Zisternen im Plangebiet sowie durch eine Entnahme aus dem Teich südöstlich des Plangebiets (Entfernung ca. 150 m). Die Zugänglichkeit ist gewährleistet.“

Die mindestens sicherzustellende Löschwassermenge von 48 m<sup>3</sup>/h kann hier angesetzt werden.

Der Bau einer Zisterne für die Löschwasserversorgung auf dem Gelände soll durch den Eigentümer erfolgen.

Hinweise:

- Grundlage für die Errichtung: DIN 14230- Unterirdische Löschwasserbehälter
- Befüllung mit Regenwasser statt mit Trinkwasser, dem Behälter einen mechanischen Filter vorschalten
- ausreichende Dimensionierung (96 m<sup>3</sup>)
- Zugänglichkeit Merkblatt Anforderungen an Flächen für die Feuerwehr in Thüringen

Mit freundlichen Grüßen

Beate Misch  
Bürgermeisterin

Sparkasse Arnstadt-Ilmenau  
IBAN DE38840510101120000412  
BIC/SWIFT HELADEF1ILK

Commerzbank AG  
IBAN DE04820400000500007000  
BIC/SWIFT COBADEFFXXX

Deutsche Bank AG  
IBAN DE09820700000440204602  
BIC/SWIFT DEUTDE88XXX

vr bank Südthüringen eG  
IBAN DE02840948145501515136  
BIC/SWIFT GENODEF1SHL

Für die elektronische Kommunikation gelten die Bestimmungen unter [www.ilmenau.de](http://www.ilmenau.de)

geöffnet am 15.08.2024 um 07:38 Uhr



# Stadt Ilmenau

Postanschrift:  
Stadtverwaltung Ilmenau · Am Markt 7 · 98693 Ilmenau

Stadtverwaltung Ilmenau  
Stadtbauamt  
Stadtplanung  
Fr. Jung

Amt: **Vorbeugender Brandschutz**  
Hausanschrift : Weimarer Straße 1d  
De-Mail: info@ilmenau.de-mail.de  
E-Mail: vb@ilmenau.de  
Bearbeitung: Herr Ilg  
Telefon: 03677 600-8140  
Telefax: 03677 600-200  
Ihr Zeichen:  
Unser Zeichen: 371-135-  
Ident-Nr.: 352968  
Datum: 28.11.2022

## Stellungnahme

**Bauvorhaben:** V27 "Naturcamp Lenkgrund Frauenwald"

**Bauort:** Lenkgrund, 98694 Ilmenau OT Frauenwald

Sehr geehrte Frau Jung,

gegen das o. g. Bauvorhaben bestehen aus der Sicht des Brandschutzes keine grundsätzlichen Bedenken.

Die in den Antragsunterlagen dargestellte Zufahrt, Aufstell- und Bewegflächen müssen den Forderungen der ThürBO § 5 sowie der Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr auf Grundstücken (Staatsanzeiger Nr.10/2000 Seite 500) entsprechen.

Die Stellungnahme vom 21.05.2021 gilt weiterhin.

Mit freundlichen Grüßen  
im Auftrag

Mathias Ilg  
Vorbeugender Brandschutz